



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«31» октября 2018 г.
(дата составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 361

В период с 11 час. 00 мин «18» октября 2018 года по 16 час. 00 мин. «31» октября 2018 года по адресу: 150054, г. Ярославль, ул. Радищева, д. 27 а.

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевич от «11» октября 2018 года № 361

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №184».

Продолжительность проверки: в период с 11 час. 00 мин. «18» октября 2018 года по 16 час. 00 мин. «31» октября 2018 года (10 дней).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МДОУ «Детский сад № 184» Мамедова Анжелика Алексеевна 12.10.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

А. Мамедов

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Евгений Святославович.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад №184» Мамедова Анжелика Алексеевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МДОУ «Детский сад №184» представляет собой отдельно-стоящее 2-х этажное здание. Здания II степени огнестойкости, стены кирпичные. Общая площадь здания 853,7 кв.м. Здание введено в эксплуатацию (построено) в 1960 году. Отопление центральное водяное. Здания детского сада оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара 2-го типа с выводом сигнала на пульт пожарной части в автоматическом режиме. Заключен договор на техническое обслуживание с ООО «Альянс-монтаж» от 09.01.2018 г. №ТО-127/18. При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91*), а именно выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений

1.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	п.п. 2 (л) 461 ППР в РФ.	МДОУ «Детский сад № 184»
2.	Представленный расчет первичных средств пожаротушения на помещения в здании сделан на основании отмененных нормативных документов, без учёта требований действующих нормативно-правовых документов.	п. 466, 468 ППР в РФ.	МДОУ «Детский сад № 184»
3.	В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения применяются огнетушители ОУ-2. Данные огнетушители имеют недостаточную огнетушащую способность при тушении пожара класса А.	п. 463, 465 прил. 1,2 ППР в РФ.	МДОУ «Детский сад № 184»
4.	Заполнение проема (дверь) в противопожарной преграде, отделяющей помещение склада (кастелянши) (помещение №17 по тех. паспорту №18708) от коридора на 2-м этаже, выполнено не 2-го типа (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	ч. 1, ч. 2 таб. 23, ч. 3 таб. 24, ч. 13 ст. 88 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.п. 5.14*, 7.1, 7.4 СНиП 21-01-97*, п.п. 4.2, 4.17 СП 4.13130.2013	МДОУ «Детский сад № 184»
5.	Отсутствует на двери помещения склада (кастелянши) (помещение №17 по тех. паспорту №18708) обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 ППР в РФ;	МДОУ «Детский сад № 184»
6.	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта – дымовые пожарные извещатели в помещениях здания прачечной в неисправном состоянии. (журнал по ТО и ПР ООО «Альянс - монтаж», акт проверки работоспособности ООО «Альянс-монтаж» от 08.08.2018 г.).	ч. 3 ст. 84 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ;	МДОУ «Детский сад № 184»
7.	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта – звуковые оповещатели в помещениях здания прачечной в неисправном состоянии. (журнал по ТО и ПР ООО «Альянс - монтаж», акт проверки работоспособности ООО «Альянс-монтаж» от 08.08.2018 г.).	ч. 3 ст. 84 Федерального закона РФ №123-ФЗ; п. 61 ППР в РФ;	МДОУ «Детский сад № 184»
8.	На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие ручные пожарные извещатели и первичные средства пожаротушения.	п.п. 33, 43 ППР в РФ.	МДОУ «Детский сад № 184»
9.	Помещения пищеблока (помещения №6,14 по тех. паспорту №18708), расположенные на 1-м этаже здания не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (в результате отслоения штукатурного слоя покрытия потолка были сняты пожарные извещатели. Требуется установка дымовых и тепловых пожарных извещателей).	п. 61 ППР в РФ; ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 3, п. 4, п. 14 НПБ 110-03, п. 7.29 СНиП 21-01-97*	МДОУ «Детский сад № 184»

10.	Отсутствуют на дверях помещений хозяйственного блока обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 ППР в РФ;	МДОУ «Детский сад № 184»
11.	Соединительные линии АУПС и СОУЭ не обеспечивают работоспособность в течение времени, необходимого для эвакуации людей. (выполнены не огнестойким кабелем и проложены открытым способом без применения защитных коробов, предусмотренных согласно проектной документации на АУПС и СОУЭ).	п.7 ст.84 Федерального закона РФ №123-ФЗ; п.3.9 НПБ 104-03;	МДОУ «Детский сад № 184»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание об устранении нарушений от 31.10.2018 года №361/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«31» октября 2018 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ «Детский сад № 184» Мамедова А.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» октября 2018 г.

_____ (подпись)